

Anlage 5

Standardlastprofilverfahren

Der Netzbetreiber verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren (Standardlastprofile).

Die Ermittlung der Leistungsmittelwerte bei Entnahmestellen ohne registrierende Leistungsmessung erfolgt derzeit nach dem **synthetischen** Verfahren.

Für den Heizgas-Letzterverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:

Einfamilienhaushalte Bayern **G13**

Mehrfamilienhaushalte Bayern **G23**

Für den Kochgas-Letzterverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:

Kochgas **HK3**

Für Gewerbebetriebe kommen die folgenden Standardlastprofile zur Anwendung:

Bäckereien **BA3**

Beherbergungen **BH3**

Bürogebäude und ähnliche **KO3**

Gartenbau **GB3**

Gaststätten **GA3**

Handel **HA3**

haushaltähnliche Gewerbebetriebe **MF3**

Metall & Kfz **MK3**

Papier & Druck **PD3**

Sonstige Betr. Dienstleistung **BD3**

Wäschereien **WA3**

Standardlastprofile gemäß § 24 GasNZV:

Die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH verwendet in ihrem Netzgebiet für Kunden ohne Leistungsmessung die Standardlastprofile der TU München Version 2005.